Messkonzept 1 (**MK1**)

Standardzählung
(Bezugszählung einer Kundenanlage ohne EEG/KWKG) **oder**
Bezugszählung für eine steuerbare Verbrauchseinrichtung nach §14a (Modul2)
(Zähler dann nur für die steuerbare Verbrauchseinrichtung)



Alle von der Bigge Energie eingesetzten SLP-Zähler werden i.d.R. als Zweienergierichtungszähler in Form einer modernen Messeinrichtung (mME) ausgeführt.

Bei Verwendung des MK1 für eine steuerbare Verbrauchseinrichtung wird der Zähler Z1 als intelligentes Messsystem (iMSys) ggf. mit Steuerbox / Rundsteuerempfänger ausgeführt.
(Der Zähler Z1 zählt dann nur die steuerbare Verbrauchseinrichtung... §14a ... Modul 2)

Die Bereitstellung und der Betrieb der Messeinrichtungen obliegt dem Verteilnetzbetreiber oder einem Messstellenbetreiber.