

Messkonzepte

- MK1 - Standardzählung (Bezugszählung einer Kundenanlage ohne EEG/KWKG) oder Bezugszählung für eine steuerbare VE. nach §14a (Modul 2)
- MK1a - Bezugszählung einer Kundenanlage ohne EEG/KWK mit steuerbarer Verbrauchseinrichtung, 1-Zähler Messung (Modul 1)
- MK2 - Volleinspeisung einer EEG -oder KWK-Erzeugungsanlage
- MK3 - Überschusseinspeisung einer EEG -oder KWK- Erzeugungsanlage
- MK3a - Überschusseinspeisung einer EEG -oder KWK- Erzeugungsanlage mit steuerbarer Verbrauchseinrichtung, 1-Zähler Messung (Modul 1)
- MK4 - Kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe
- MK5 - Überschusseinspeisung von 2 Erzeugungsanlagen (z.B. PV und BHKW)
- MK5a - Einspeisung von mehreren Erzeugungsanlagen mit getrennten Erzeugungsmessungen und Selbstverbrauch
- MK6 - Überschusseinspeisung einer Erzeugungsanlage in Haushalt und steuerbarer Verbrauchseinrichtung (z.B. Wärmepumpe)

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben für Messkonzepte macht, kann keine Gewähr für deren rechtliche Verbindlichkeit übernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsätzlich beim Anlagenbetreiber.

Die Bereitstellung und der Betrieb der Messeinrichtungen obliegt dem Verteilnetzbetreiber oder einem Messstellenbetreiber!